

ООО «Завод Лоджикруф»

390047 г. Рязань, Восточный промузел, 21.

Паспорт качества № 1 355

На материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный
ПВХ BIGTOP V RP 1,2 мм мембрана серая 2,10x25 м

ТУ\ТУ 5774-004-76084710-2011

Партия № 23 045

Количество: 23 625 м²

Дата изготовления: 01.04.20

№ п/п	Наименование показателей	Требования СТО	Фактические данные
1	Толщина материала, мм	1,2 (+/- 0,15) мм	Соответствует
2	Гибкость на испытательном брусе закругленным радиусом 5,0 мм не более	-25	Соответствует
3	Условная прочность, МПа, не менее	10	Соответствует
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	60	Соответствует
5	Водопоглощение, % по массе, не более	2	Соответствует
6	Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80 °С, %, не более	2	Соответствует

Дата выдачи паспорта: 04.04.20

Заключение ОТК: продукция соответствует ТУ\ТУ 5774-004-76084710-2011

Начальник ОТК



Налетова И.А.